

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Chint GROUP Corporation
Zhengtai Buildings
Luishi Industrial Zone
325604 WENZHOU
Zhejiang
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2005-04; EN 60898-1:2003 + A1:2004



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Schäpper

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 2250900-1200-0004 / 66269

File ref.:

Ausweis-Nr. 40015555

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-09-28

(letzte Änderung/updated 2007-03-02)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Chint GROUP Corporation, Zhengtai Buildings, Luishi Industrial Zone, 325604 WENZHOU, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

2250900-1200-0004 / 66269 / FG32 / HF

letzte Änderung / updated

2007-03-02

Datum / Date

2005-09-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40015555.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40015555.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker*

Typ(en) / Type(s):

NBH8-40

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V

Bemessungsstrom
Rated current

1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 10 A;
16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

50/60 Hz

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

4500 A

Bemessungs-Ein- u.
-Ausaltverm. (Icn1)
*Rated making and breaking cap.
(Icn1)*

4500 A

Abstand des Gitterstromkreises
Grid distance

35 mm

Energiebegrenzungsklasse
Energy limiting class

3

Auslösecharakteristik
Instantaneous tripping current

B; C

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / page
40015555 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Chint GROUP Corporation, Zhengtai Buildings, Luishi Industrial Zone, 325604 WENZHOU, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2250900-1200-0004 / 66269 / FG32 / HF

letzte Änderung / *updated*

2007-03-02

Datum / *Date*

2005-09-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40015555.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40015555.

Anzahl der Pole
Number of poles

einpolig + N/single-pole + neutral

Anbringungsart
Attachment type

Tragschienenmontage/railmounting

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32

i. A. [Signature]

i. H. [Signature]



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Chint GROUP Corporation, Zhengtai Buildings, Luishi Industrial Zone, 325604 WENZHOU, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2250900-1200-0004 / 66269 / FG32 / HF

letzte Änderung / *updated*

2007-03-02

Datum / *Date*

2005-09-28

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40015555.

This supplement is part of the Certificate No. 40015555.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker*

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30012362

Zhejiang Chint Electrics
Co., Ltd.
Chint High-Tech Industrial Zone
North Baixang Town
325603 Yueqing City, Wenzhou City
Zhejiang
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32

