

GINDRE DUCHAVANY

Certificat de réception 3.1 Suivant EN 10204		Date: 23/04/2019		
		N° rapport contrôle: RCF223151-0		
GINDRE DISTRIBUTION (<-GD BATIMENT 1 7 ROUTE DE LOYETTES CHAVANOZ 38230 CHAVANOZ FRANCE	Notre référence: GD079181*1 - F609552	Quantité Cdé: 1000 KG		
	Votre commande: RCCL AGENCE			
LG 3000 MIN 3000 MAX 3100 NF A 51-118 CAISSE STANDARD AV PLAST SS PAPIER QTE MAX/EMB : 1000 KG				
EN 13601 Plan n°: Votre réf.: 4280251	CUA1 H12 25X3 AV BA CW004A/CuA1/E-Cu57/C101/_/C11000			
Paramètre	Mini	Maxi	Valeur	
LARGEUR FINIE	24.835	25.165	24.91	mm
EPAISSEUR FINIE	2.93	3.07	2.99	mm
CONDUCTIVITE	57		58.1	MS/m
DURETE HB 2.5/62.5	70	95	91.6	
Poids contrôlé (KG)			1 082.00	
Ce certificat est généré automatiquement et est valide sans signature Nous certifions par la présente que, sauf indication reprise dans notre confirmation, les produits mentionnés satisfont aux exigences définies dans la commande.				
Certificat ISO 9001 INTERTEK 0044840-00	Page: 1/1		S. assurance qualité GENILLON Rémy	